

Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten von Bauprodukten

Nr. 19-004672-PR02
(KB-K88-01-de-02)



Auftraggeber	Ludwig objekt & wohnen Untermarkt 28 82481 Mittenwald Deutschland
Hersteller	Ludwig objekt & wohnen GmbH Parkett & Dielenmanufaktur Gewerbegebiet 54 6103 Reith bei Seefeld
Nummer der notifizierten Stelle	0757
Ausgabennummer	2
Produkt / Baustoff	Mehrschichtparkett
Bezeichnung	"Mehrschichtparkett der Firma Ludwig Dielenmanufaktur"

Grundlagen

DIN EN 13501-1:2019-05
Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten
Teil 1: Klassifizierung mit den Testergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten
Klassifizierungsbericht 19-004672-PR02 (KB-K88-01-de-01) vom 19.05.2021

Verwendungshinweise

Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die dem Baustoff gemäß Produktname in Übereinstimmung mit dem Verfahren nach DIN EN 13501-1 zugeordnet wird.

Dieses Dokument ist keine Typzulassung oder Produktzertifizierung.

Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen“.

Dieser Klassifizierungsbericht darf nicht auszugsweise benutzt oder auszugsweise reproduziert werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 6 Seiten

- 1 Einführung
- 2 Details zum klassifizierten Produkt
- 3 Prüfberichte und Ergebnisse als Grundlage dieser Klassifizierung
- 4 Klassifizierung und Anwendungsgebiet
- 5 Einschränkungen



Klassifizierung zum Brandverhalten
DIN EN 13501-1

Klasse C_{fl}-s1

Dies ist die zweite Ausgabe und ersetzt die erste Ausgabe 19-004672-PR02 vom 19.05.2021.

ift Rosenheim
15.06.2021

Dr. Ing. Odette Moarcas
Prüfstellenleiter
Brandschutz



Dr. rer.nat. Mihaela Buschbeck
Stv. Prüfstellenleiter
Brandschutz